

■ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 [별표 8의2] <개정 2023. 6. 23.>

성능인증 취소 등에 관한 처분기준(제20조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상 발생한 경우에는 그 중 무거운 처분기준(처분기준이 같은 경우에는 그 중 하나의 처분기준을 말한다)에 따르되, 둘 이상의 위반행위에 대한 처분기준이 검사중지인 경우에는 무거운 처분의 2분의 1까지 가중처분할 수 있다. 이 경우 가중된 검사중지 기간은 6개월을 초과할 수 없다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 검사중지 처분을 하는 경우 위반행위의 동기·내용·횟수 또는 그 결과를 고려할 때 제2호 각 목의 기준을 적용하는 것이 현저하게 불합리하다고 인정되는 경우에는 그 처분기준의 2분의 1까지 경감하여 처분할 수 있다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준		
		1회	2회	3회
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제40조제1항 및 제6항에 따른 성능인증을 받은 경우	법 제42조제1항제1호	성능인증취소		
나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제40조제2항에 따른 제품검사를 받은 경우	법 제42조제1항제2호	성능인증취소		
다. 제품검사 시 법 제40조제4항에 따른 기술기준에 미달되는 경우 1) 품질제품검사 검사주기 간격 내에 생산된 소방용품을 대상으로 한 정밀검사에서 소방용품의 주된 기능을 발휘할 수	법 제42조제1항제3호	검사중지 3개월	검사중지 6개월	성능인증 취소

없는 결점(치명적 결점)이 2개 이상의 제품에서 발생한 경우 2) 품질제품검사 검사주기 간격 내에 생산된 소방용품을 대상으로 한 정밀검사에서 소방용품의 주된 기능을 떨어뜨리는 결점(중결점)이 2개 이상의 제품에서 발생한 경우		검사중지 1개월	검사중지 4개월	성능인증 취소
라. 법 제40조제5항을 위반한 경우	법 제42조제1항제4호	검사중지 6개월	성능인증 취소	
마. 법 제41조에 따라 변경인증을 받지 아니하고 해당 소방용품에 대하여 형상 등의 일부를 변경하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 변경인증을 받은 경우	법 제42조제1항제5호	성능인증 취소		

비고: 품질제품검사의 경우 “검사중지”란 품질제품검사를 생산제품검사로 변경하고, 생산제품검사를 함께 중지하는 것을 말한다.