

[별표 16]

전체환기장치의 성능(제379조 관련)

소비하는 유기용제등의 구분	1분간의 환기량 (m ³)
제1종유기용제 또는 제1종유기용제 함유물	0.2 x W
제2종유기용제 또는 제2종유기용제 함유물	0.03 x W
제3종유기용제 또는 제3종유기용제 함유물	0.008 x W
<p>비 고</p> <p>W : 작업시간 1시간에 사용하는 유기용제 또는 유기용제 함유물의 량(단위 : g)</p>	