

폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 검사기준(제41조제6항 관련)

1. 소각시설

구 분	검 사 항 목
설치검사	○소각능력의 적절성 및 연소상태의 적절성 유지 여부 ○연소실 출구온도 유지 여부 ○연소가스 체류시간 적절 여부 ○바닥재 강열감량 적절 여부 ○보조연소장치의 용량 및 작동상태 ○연소실 공기나 산소공급장치 작동상태 ○굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성 ○폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 ○압력측정계 설치 여부 및 작동상태 ○자동투입장치(의료폐기물을 대상으로 하는 경우만 해당한다)·계량시설의 설치 여부 및 작동상태 ○출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태 ○내부에 사용한 재질의 적절성 ○연소실 외부피복상태 및 외부표면온도 ○대기오염 방지시설의 유입가스 온도 ○배출가스의 연속측정·기록장치 작동상태 ○폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기유입·유출 여부 ○내부연소상태 투시공 설치 여부 ○소각재의 흘날림 방지조치 여부 ○표지판 부착 여부 및 기재사항 ○에너지 회수설비의 계측장비 설치 여부(소각열을 회수·이용하는 시설만 해당한다)
정기검사	○연소상태의 적절성 유지 여부 ○소방장비 설치 및 관리실태 ○보조연소장치의 작동상태 ○배기가스온도 적절 여부 ○바닥재 강열감량 ○연소실 출구가스 온도

	○연소실 가스채류시간 ○설치검사 당시와 같은 설비·구조를 유지하고 있는지 여부
--	--

2. 매립시설

구 분		검사항목
설치검사	공통사항	○외곽시설 설치상태 ○표지판의 규격 및 기재사항 ○축대벽과 독의 안정성 ○기초지반 처리내용 및 상태 ○빗물배제시설 설치내용 ○계량시설 작동상태 ○세륜·세차시설 작동상태 ○지하수 검사정의 수·규격·재질·설치구조
	차 단 형 매립시설	○바닥과 외벽의 압축강도·두께 ○내부막의 구획면적, 매립가능 용적, 두께, 압축강도 ○빗물유입 방지시설 및 덮개설치내역
	관 리 형 매립시설	○ 차수시설의 재질·두께·투수계수 ○ 토목합성수지 라이너의 항목인장강도의 안전율 ○ 매끄러운 고밀도폴리에틸렌라이너의 기준 적합 여부 ○ 침출수 집배수층의 재질·두께·투수계수·투과능계수 및 기울기 ○ 지하수배제시설의 설치내용 ○ 침출수 유량조정조의 규모·방수처리내용, 유량계의 형식 및 작동상태 ○ 침출수 처리시설의 처리방법 및 처리용량 ○ 침출수 매립시설 환원정화설비의 설치내용 ○ 침출수 이송·처리 시 종말처리시설 등의 처리능력 ○ 매립가스의 소각시설이나 재활용시설의 설치계획 ○ 내부진입도로의 설치내용 ○ 매립시설의 상부를 덮는 형태의 시설물

		인 경우 그 시설물의 구조안정성
정기검사	차 단 형 매립시설	○소화장비 설치·관리실태 ○축대벽의 안정성 ○빗물·지하수 유입방지 조치 ○사용종료매립지 밀폐상태
	관 리 형 매립시설	○ 소화장비의 설치·관리실태 ○ 축대벽의 안정성 ○ 빗물·지하수의 유입방지 조치 ○ 빗물배제시설의 유지·관리실태 ○ 세륜·세차시설의 작동상태 ○ 계량시설의 작동상태 ○ 미매립구역의 차수시설 유지·관리실태 ○ 침출수 처리시설의 운영·관리실태 및 침출수 배출허용기준의 준수 여부 ○ 지하수 검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수의 누출 여부 ○ 침출수 집배수시설의 기능 ○ 침출수 매립시설 환원정화설비의 설치 내용 ○ 가스포집 및 처리시설 설치·운영의 적정 여부 ○ 매립작업 설계도서에 따른 매립·복토·빗물배제 실태 ○ 폐기물의 다짐 및 압축 정도 ○ 차수시설 상부보호층 설치의 적정 여부 ○ 복토두께 ○ 침출수위 ○ 매립층의 함수율 ○ 매립시설 상부를 덮는 형태의 시설물인 경우 그 시설물의 유지·관리실태
사용종료·폐쇄 검사	차단형 매립 시설	○축대벽의 안정성 ○빗물·지하수 유입방지 조치 ○사용종료 또는 폐쇄에 따른 밀폐상태 ○지하수 검사정의 유지·관리 실태 ○지하수 검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여

		부
사후관리 정기검사	관리형 매립 시설	○최종복토층(가스배제층·차단층·배수층·식생대층) 설치상태 ○침하에 대한 안정성 ○축대벽과 독의 안정성 ○빗물·지하수 유입방지 조치 ○빗물 배제시설의 설치상태 ○침출수 집배수시설의 기능 유지·관리 상태 ○침출수 처리시설의 운영·관리 상태 및 침출수배출허용기준의 준수 여부 ○침출수매립시설환원정화설비의 유지·관리 상태 ○매립층 함수율 ○가스포집 및 처리시설의 적정 설치·운영 여부 ○지하수 검사정, 지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부
	차단형 매립 시설	○소화장비 설치·관리 상태 ○축대벽의 안정성 ○빗물·지하수 유입방지 조치 ○밀폐시설 관리 상태 ○지하수 검사정의 유지·관리 상태 ○지하수·해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부
	관리형 매립 시설	○소화장비 설치·관리 상태 ○최종복토층 관리 상태 ○구조물과 지반의 안정도 유지 상태 ○빗물·지하수 유입방지 조치 ○빗물배제시설의 유지·관리 상태 ○침출수 집배수시설의 기능 유지·관리 상태 ○침출수 처리시설의 운영·관리 상태 및 침출수배출허용기준의 준수 여부 ○침출수매립시설환원정화설비의 유지·관리 상태 ○매립층 함수율 ○가스포집 및 처리시설의 적정 설치·운영 여부

		☐ 지하수·해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부 ☐ 지표수 및 주변 토양조사 등을 통한 주변오염 관리의 적절 여부 ☐ 방역 실태
--	--	--

비 고: 기술검증을 받은 매립시설의 설치공법에 대한 검사항목은 환경부장관이 정하여 고시한다.

3. 멸균분쇄시설

구 분	검 사 항 목
설치검사	☐ 멸균능력의 적절성 및 멸균조건의 적절 여부(멸균검사 포함) ☐ 분쇄시설의 작동상태 ☐ 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부 ☐ 자동기록장치의 작동상태 ☐ 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 ☐ 자동투입장치와 투입량 자동계측장치의 작동상태 ☐ 악취방지시설·건조장치의 작동상태
정기검사	☐ 멸균조건의 적절유지 여부(멸균검사 포함) ☐ 분쇄시설의 작동상태 ☐ 자동기록장치의 작동상태 ☐ 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조의 적절유지 ☐ 악취방지시설·건조장치·자동투입장치 등의 작동상태

4. 음식물류 폐기물 처리시설

구 분	검 사 항 목
설치검사	공통사항 ☐ 처리능력의 적절성 ☐ 계량시설의 설치 여부 및 작동상태 ☐ 투입시설의 설치 여부 및 작동상태 ☐ 이송시설의 적절성 및 안정성 ☐ 선별시설의 설치 여부 및 선별효율 ☐ 파쇄시설의 설치 여부 및 파쇄능력 ☐ 악취제거시설의 설치 여부 및 작동상태 ☐ 수질오염물질의 적절처리 여부 ☐ 포장시설의 설치 및 표시의 적절성
	사료화시설 ☐ 혼합시설의 적절 여부 ☐ 가열·건조시설의 적절 여부 ☐ 사료 저장시설의 적절 여부

	○사료화 제품의 적절성
퇴비화시설	○탈수·혼합시설의 기능 및 적절 여부 ○발효시설의 구조·기능 및 적절 여부 ○후부숙(後腐熟)시설 및 저장시설의 적절 여부 ○퇴비화 제품의 적절성
혐기성 소화시설	○산발효시설의 설치 여부 및 작동상태 ○메탄발효시설의 설치 여부 및 작동상태 ○최종생산물의 퇴비로서의 적절성 ○메탄가스의 적절처리 여부
감량화시설	[부숙방식] ○부숙장치의 구조·기능 및 적절성 ○부숙장치의 성능 ○최종생산물 품질의 적절성 [탄화·건조방식] ○탄화·건조장치의 기능 및 적절성 ○탄화·건조장치의 성능 ○최종생산물 품질의 적절성
부숙토 생산시설	○대상 음식물류 폐기물의 적절성 ○부숙공정의 적절 여부 ○부숙토의 적절성
지렁이 분변토 생산시설	○먹이저장시설의 적절성 ○지렁이 사육시설의 설치 여부 및 적절성 ○분변토 품질의 적절성
동애등에 분변토 생산시설	○먹이저장시설의 적절성 ○동애등에 사육시설의 설치 여부 및 적절성 ○분변토 품질의 적절성
기타 시설 (생석회처리)	○혼합시설의 설치 여부 및 작동상태 ○혼합시설 운전조건의 적절성 ○최종생산물 품질의 적절성
기타 시설 (버섯재배)	○버섯재배용 배지배합시설(培地配合施設)의 설치 여부 및 작동상태 ○입병(入瓶)시설의 설치 여부 및 작동상태 ○살균시설의 설치 여부 및 작동상태 ○자동접종기의 설치 여부 및 작동상태 ○무균배양실의 설치 여부 및 작동상태 ○폐배지(廢培地)의 퇴비로서의 적절성

정 기 검 사	공 통 사 항	☐ 설치검사 당시와 같은 설비·구조 유지 여부 ☐ 계량시설의 작동상태 ☐ 투입시설의 작동상태 ☐ 이송시설의 작동상태 ☐ 선별시설의 작동상태 ☐ 파쇄시설의 작동상태 ☐ 악취제거시설의 작동상태 ☐ 수질오염물질의 적절처리 여부 ☐ 포장시설의 작동상태 및 표시의 적절성
	사료화시설	☐ 가열·건조시설의 작동상태 ☐ 사료저장시설의 작동상태 ☐ 사료화제품의 적절성
	퇴비화시설	☐ 탈수·혼합시설의 작동상태 ☐ 발효시설의 작동상태 ☐ 후부숙시설 및 저장시설의 작동상태 ☐ 퇴비화 제품의 적절성
	혐 기 성 소 화 시 설	☐ 산발효시설의 작동상태 ☐ 메탄발효시설의 작동상태 ☐ 최종생산물의 퇴비로서의 적절성 ☐ 메탄가스의 적절처리 여부
	감량화시설	[부숙방식] ☐ 부숙장치의 작동상태 ☐ 최종생산물 품질의 적절성 [탄화·건조방식] ☐ 탄화·건조장치의 작동상태 ☐ 최종생산물 품질의 적절성
	부 숙 토 생 산 시 설	☐ 대상 음식물류 폐기물의 적절성 ☐ 부숙공정의 작동상태 ☐ 부숙토의 적절성
	지 령 이 분 변 토 생 산 시 설	☐ 먹이저장시설의 작동상태 ☐ 지령이 사육시설의 작동상태 ☐ 분변토의 적절성
	동애등에 분변토 생산시설	☐ 먹이저장시설의 작동상태 ☐ 동애등에 사육시설의 작동상태 ☐ 분변토 품질의 적절성
	기타 시설 (생석회처리)	☐ 혼합시설의 작동상태 ☐ 혼합시설 운전조건의 적절성 ☐ 최종생산물 품질의 적절성
	기타 시설	☐ 버섯재배용 배지배합시설의 작동상태

	(버섯재배))	○살균시설의 작동상태 ○무균배양실의 작동상태 ○폐배지의 퇴비로서의 적절성
--	-------------	--

5. 시멘트 소성로

구분	검사항목
설치검사	○ 재활용능력의 적절성 및 연소상태의 적절성 유지 여부 ○ 예열기 최하단 원심력 집진시설 출구온도 유지 여부 ○ 연소가스 체류시간 적절 여부 ○ 연소실 공기나 산소 공급장치 작동상태 ○ 굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성 ○ 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 ○ 압력측정계 설치 여부 및 작동상태 ○ 출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태 ○ 내부에 사용한 재료의 적절성 ○ 대기오염 방지시설의 유입가스 온도 ○ 배출가스의 연속측정 · 기록장치 작동상태 ○ 폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기 유입 · 유출 여부 ○ 표지판 부착 여부 및 기재사항
정기검사	○ 연소상태의 적절성 유지 여부 ○ 연소실 장비 설치 및 관리실태 ○ 배기가스온도 적절 여부 ○ 예열기 최하단 원심력 집진시설 출구가스 온도 ○ 연소실 가스체류시간 ○ 설치검사 당시와 같은 설비 · 구조를 유지하고 있는지 여부

6. 소각열회수시설

구 분	검 사 항 목
설치검사	○재활용능력의 적절성 및 연소상태의 적절성 유지 여부 ○연소실 출구온도의 유지 여부 ○연소가스 체류시간의 적절 여부

	○바닥재 강열감량의 적절 여부 ○보조연소장치의 용량 및 작동상태 ○연소실 공기나 산소공급장치의 작동상태 ○굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성 ○폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 ○연소실 압력측정계의 설치 여부 및 작동상태 ○계량시설의 설치 여부 및 작동상태 ○출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계의 설치 여부 및 작동상태 ○내부에 사용한 재질의 적절성 ○연소실의 외부피복상태 및 외부표면온도 ○대기오염 방지사설의 유입가스 온도 ○배출가스의 연속측정·기록장치 작동상태 ○폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기유입·유출 여부 ○내부연소상태 투시공 설치 여부 ○소각재의 흘날림 방지조치 여부 ○에너지 회수 설비의 적정 설치 여부 ○에너지 회수 설비의 온도지시계·압력계 설치 여부 및 작동상태 ○에너지 회수 설비의 계측장비 설치 여부 ○에너지 이용 또는 공급 설비의 적정 설치 여부 ○에너지 회수기준의 준수 여부 ○표지판의 부착 여부 및 기재사항
정기검사	○연소상태의 적절성 유지 여부 ○소방장비의 설치 및 관리실태 ○보조연소장치의 작동상태 ○배기가스온도의 적절 여부 ○바닥재의 강열감량 ○연소실 출구가스 온도 ○연소실 가스채류시간 ○설치검사 당시와 같은 설비·구조를 적정하게 유지·관리하고 있는지 여부 ○에너지 회수기준 준수 여부

7. 열분해시설

구분	검사항목
설치검사	○ 열분해(가스화를 포함한다) 능력의 적절성 및 열분해상태의 적절성 유지 여부 ○ 굴뚝 높이 및 구조의 적절성 여부 ○ 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖췄는지 여부 ○ 압력측정계 및 출구온도 측정공 설치·작동 여부 ○ 열분해실의 공기유입·유출 방지 및 반응 온도·압력의 적정성 유지 여부 ○ 배출가스 연속측정·기록 장치 작동상태 ○ 폐기물 투입구·청소구의 내열성 및 공기유입·유출 방지 여부 ○ 고형잔재물이 발화하지 않는 구조를 갖췄는지 여부 ○ 표지판 부착 및 기재 사항·방법 준수 여부 ○ 열분해유의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부
정기검사	○ 열분해(가스화를 포함한다) 능력의 적절성 및 열분해상태의 적절성 유지 여부 ○ 화재진압에 필요한 장비의 설치 및 관리 상태의 적절성 여부 ○ 열분해실의 공기유입·유출 방지 및 반응 온도·압력의 적정성 유지 여부 ○ 열분해유의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부 ○ 설치검사 당시와 같은 설비구조를 유지하고 있는지 여부

비고

1. 음식물류 폐기물 처리시설의 설치검사, 정기검사 시 시설공정 특성상 또는 관련 법령(사료화시설은 「사료관리법」, 퇴비화시설은 「비료관리법」) 규정상 검사할 필요가 없는 검사항목은 검사대상에서 제외할 수 있다.
2. 폐기물을 연료로 사용하지 않는 시멘트 소성로에 대한 설치검사 및 정기검사 시 별표 9 비고 제4호에 따라 적용되지 않는 항목은 검사에서 제외한다.
3. 검사기관은 검사하는 과정에서 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치·관리기준, 재활용 용도 및 방법 등 검사항목 외의 위반사항을 발견할 경우에는 시설 승인·허가기관에 통보하여야 한다.
4. 소각열회수시설의 검사항목 중 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 및 에너지 회수 설비의 온도지시계·압력계 설치 여부 및 작동상태에 관하여 「에너지이용합리화법」 제39조에 따른 검사대상기기의 검사에 합격한 경우에는 그 검사의 유효기간 동안 해당 항목을 설치검사 및 정기검사 항목에서 제외한다.
5. 매립시설의 사용종료·폐쇄 검사나 사후관리 정기검사 시 동일한 사업자가 동일 부지 내에서 운영 중인 다른 매립시설과 사용종료·폐쇄한 매립시설에서 공동으로 이용하는 침출수 처리시설 등에 대한 법 제30조제1항 또는 제2항이나 법 제50조제1항 후단 또는 같은 조 제3항 전단에 따른 검사[제

69조의2제4항에 따른 기간(사용종료·폐쇄 검사의 경우는 검사일 이전 1년) 내에 실시한 검사에 한정한다]에 합격한 경우에는 해당 침출수 처리시설 등은 검사 항목에서 제외한다.